

**Monitoring prisotnosti bakterij Clostridium perfringens (s sporami), 1.1.-10.10.2023****Oskrbovalno območje 1 - R1 Velenje**

Št.	Datum odvzema	Št. vzorca	OO	B	Vreme	Mesto odvzema	Clostridium perfringens (s sporami) MDK = 0/100 ml	Prosti klor (mg/l)	Vezani klor (mg/l)	Celokupni klor (mg/l)	Izvid ustrezen
1	6.03.2023	424	1	6	oblačno	Pipa uporabnika v OO1 (*1)	0	0,03	0,01	0,04	da
2	31.05.2023	1022	1	3	oblačno	Za NPPV Čujež - izredni	0	0,08	0,02	0,10	da
3	7.08.2023	1410	1	3	po poplavih	Za NPPV Čujež	0	0,14	0,02	0,16	da
4	26.09.2023	1752	1	6	sončno	Pipa uporabnika v OO1 (*1)	0	0,01	0,01	0,02	da

Oskrbovalno območje 2 - Bele Vode

Št.	Datum odvzema	Št. vzorca	OO	B	Vreme	Mesto odvzema	Clostridium perfringens (s sporami) MDK = 0/100 ml	Prosti klor (mg/l)	Vezani klor (mg/l)	Celokupni klor (mg/l)	Izvid ustrezen
1	6.03.2023	425	2	6	oblačno	Pipa uporabnika v OO 2(*1)	0	0,17	0,04	0,21	da
2	31.05.2023	1023	2	3	oblačno	Za KLP Etena	0	0,16	0,05	0,21	da
3	26.09.2023	1753	2	6	sončno	Pipa uporabnika v OO 2 (*1)	0	0,12	0,03	0,15	da

Oskrbovalno območje 4 - Grmov vrh

Št.	Datum odvzema	Št. vzorca	OO	B	Vreme	Mesto odvzema	Clostridium perfringens (s sporami) MDK = 0/100 ml	Prosti klor (mg/l)	Vezani klor (mg/l)	Celokupni klor (mg/l)	Izvid ustrezen
1	6.03.2023	427	4	6	oblačno	Pipa uporabnika v OO 4(*1)	0	0,04	0,08	0,12	da
2	31.05.2023	1024	4	3	oblačno	Za NPPV Grmov vrh	0	0,18	0,02	0,20	da
3	7.08.2023	1408	4	3	po poplavih	Za NPPV Grmov vrh - izredni	0	0,20	0,09	0,29	da
4	26.09.2023	1754	4	6	sončno	Pipa uporabnika v OO 4(*1)	0	0,08	0,06	0,14	da

Oskrbovalno območje 5 - Mazej/Topolišica

Št.	Datum odvzema	Št. vzorca	OO	B	Vreme	Mesto odvzema	Clostridium perfringens (s sporami) MDK = 0/100 ml	Prosti klor (mg/l)	Vezani klor (mg/l)	Celokupni klor (mg/l)	Izvid ustrezen
1	6.03.2023	428	5	6	oblačno	Pipa uporabnika v OO 5(*1)	0	0,12	0,04	0,16	da
2	31.05.2023	1025	5	3	oblačno	Za NPPV Mazej	0	0,17	0,01	0,18	da
3	7.08.2023	1409	5	3	po poplavih	Za NPPV Mazej	0	0,20	0,09	0,29	da
4	26.09.2023	1755	5	6	sončno	Pipa uporabnika v OO 5(*1)	0	0,09	0,03	0,12	da

*1 - odzemno mesto ni navedeno zaradi varovanja podatkov